


УТВЕРЖДАЮ:
И.о.технического директора ООО «ВоКС»
 Р.Л. Васильев
« » 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на проведение работ по техническому перевооружению системы
газоснабжения котельной с заменой ГРПШ.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д.50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д.50 Расчетный счет: 40702810554060004898 Банк: СБЕРБАНКА РФ БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Маркелов Олег Николаевич Главный бухгалтер: Денисова Ирина Валентиновна ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКВЭД: 41.00.2 ОГРН: 1106312008065
2. Наименование и местоположение объекта	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая 110
3. Цель и назначение работ	Техническое перевооружение системы газоснабжения и газопотребления с заменой существующего ГРПШ.
4. Ведомость объемов работ	Согласно проекту Филиал «Тольяттигаз» ООО «СВГК», шифр 641 - 13 - ГСН.
5. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1. Отключение участка газопровода, установка заглушек. 2. Демонтаж участков газопроводов и существующего ГРПШ. 3. Установка нового ГРПШ, прокладка и подключение газопроводов среднего и низкого давления к существующим сетям. 4. Испытание вновь смонтированных газопроводов на герметичность (пневмоиспытания). 5. Снятие заглушек с газопровода, пуск газа, пуско-наладочные работы ГРПШ.
6. Расчет стоимости работ:	Сметный расчет выполнить согласно проекту Филиал «Тольяттигаз» ООО «СВГК», шифр 641 – 13 - ГСН и ведомости объемов работ.

7. Требования к используемому оборудованию и материалов	Согласно спецификации оборудования изделий и материалов. (641-13-ГСН.С)
8. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Расчет стоимости работ (калькуляция), акт приемки выполненных работ
9. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ подрядчик обязан согласовать с заказчиком для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта.
10. Требования к технологическим решениям	<p>1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с проектом Филиал «Тольяттигаз» ООО «СВГК», шифр 641 – 13 - ГСН Монтажные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».</p> <p>2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013.0-91 «Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».</p> <p>3. При выполнении работ необходимо руководствоваться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». - СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство <p style="padding-left: 40px;">Часть 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - ПБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» - ВСН 159-83 «Инструкция по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих коммуникаций»
11. Исходные данные для выполнения работ	<p>1. Техническое задание Заказчика.</p> <p>2. Копия проектной документации.</p>
12. Другие условия:	<p>1. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.</p> <p>2. При нанесении материального ущерба учреждению Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.</p> <p>3. Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В</p>

	<p>течение гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.</p> <p>4. Место складирования мусора, точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт.</p>
13. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	<p>1. Расчет стоимости работ (калькуляция) – 2экз.</p> <p>2. Акт выполненных работ – 2 экз.</p> <p>3. Счет фактура – 2 экз.</p> <p>4. Извещение о непригодности (если таковое имеется) – 2 экз.</p>
14. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	<p>1. Акт выполненных работ - 2 экз.</p> <p>2. Счет фактура - 2 экз.</p> <p>3. Извещение о непригодности (если таковое имеется) - 2экз.</p>
15. Условия производства работ	<p>1. Объект находится на охраняемой территории ООО «Волжские Коммунальные Системы». Допуск на территорию осуществляется по специальному разрешению.</p>

Главный энергетик



А.А.Сабанов

Исполнитель:
Главный энергетик
А.А.Сабанов
39-73-89