


<b>Заказчик:</b>	<b>ООО «Волжские коммунальные системы»</b>	<b>Группа материалов:</b>	<b>ИВ</b>
<b>№ опросного листа:</b>		Код МТР в ЕНС PKC:	ИВ000044

Наименование МТР: Хлор жидкий в баллонах, высший сорт

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование параметра (характеристики)</b>	<b>Размерность</b>	<b>Требования заказчика</b>
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Хлор жидкий в баллонах, высший сорт		Поставщик – любой
<b>2</b>	<b>Характеристики</b>		
2.1	Применение		Питьевое водоснабжение
2.2	Источник водоснабжения		Артезианские скважина
2.3	Способ поставки		В баллонах 50 дм3
2.4	Объёмная доля хлора	%	99,8
2.5	Массовая доля воды	%	Не более 0,01
2.6	Массовая доля трёх-хлористого азота	%	Не более 0,002
2.7	Массовая доля нелетучего остатка		Не более 0,015
2.8	Упаковка	%	Спец.баллоны «Продавца», подлежащие обязательному обмену
2.9	Маркировка		В соответствии с нормами «Продавца»

<b>ФИО Ответственного</b>	Прытков В.В.
<b>Должность:</b>	Начальник службы водозаборных сооружений
<b>Телефон/Факс:</b>	+7 987 909 94 96
<b>Электронный адрес:</b>	
<b>Подпись:</b>	
<b>Начальник подразделения:</b>	Главный инженер Прасолов Т.К.
<b>Подпись:</b>	
<b>Директор технического департамента:</b>	
<b>Подпись:</b>	