


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	дж
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	ДЖ000182

Наименование МТР: Устройство автоматического ввода резерва 100А(CHINT) NZ7-125H/4P 100А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Устройство автоматического ввода резерва		Поставщик – любой
2	Характеристики		
2.1	Серия		NZ7
2.2	Типоразмер		125
2.3	Класс отключающей способности		H
2.4	Число полюсов	шт	4
2.5	Номинальный ток	А	100
2.6	Тип контроллера		Базовый тип
2.7	Предельная коммутационная способность тока I _{cu} (кА):	кА	50
2.8	Номинальное рабочее напряжение	В	400, 50 Гц
2.9	Габаритные и установочные размеры	мм	420x240x150
2.10	Диапазон рабочих температур	С	-5...+40
2.11	Степень загрязнения среды		3
2.12	Износостойкость		3000-6000 циклов

Ф.И.О Ответственного	Ануприенко Сергей Яковлевич
Должность:	Ведущий инженер СГЭ
Телефон/Факс:	+79878196971
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный энергетик Сабанов А.А. 
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	