



| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|
| Заказчик: | ООО «Волжские коммунальные системы» | Группа материалов: | ДЕ |
| № опросного листа: | | Код МТР в ЕНС PKS: | 000342 |

Наименование МТР: **Светильник светодиодный**

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|---|-------------|----------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Светильник светодиодный INDUSTRY.P44 | | Поставщик – любой |
| 2 | Характеристики | | |
| 2.1 | Степень защиты | IP | 65 |
| 2.2 | Напряжение питания | В | 176-264 |
| 2.3 | Габаритный размер, ДхШхВ | мм | 1180x88x68 |
| 2.4 | Мощность | Вт | 44 |
| 2.5 | Световой поток | лм | Не менее 4200 |
| 2.6 | Цветовая температура | К | 4000 |
| 2.7 | Сечение проводов | кв. мм. | 3x0.75 |
| 2.8 | Количество светодиодов | Шт. | 80 по 0,5 Вт. |
| 2.9 | Индекс цветопередачи | | Больше 80 |
| 3 | Дополнительные требования | | |
| 3.1 | Отсутствие пульсаций | | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Ануприенко Сергей Яковлевич |
| Должность: | Ведущий инженер сектора ЭО КИПиА АСУТП |
| Телефон/Факс: | +79878196971 |
| Электронный адрес: | Anuprienko_sy@volcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Главный энергетик сектора ЭО КИПиА АСУТП Сабанов А.А. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |