



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ДБ
№ опросного листа:	Код МТР в ЕНС РКС:	ДБ0000465	

Наименование МТР: контактор силовой с катушкой AC 220...240V, 50Гц, AC3: 9A/4кВт, 1НО, S-T10 AC230V 1A

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Модель прибора: Контактор силовой		Поставщик – любой
2	Характеристики		
2.1	Номинальный длительный ток	А	20
2.2	Номинальное напряжение изоляции	В	690
2.3	Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	кВ	6
2.4	Номинальная частота	Гц	50/60
2.5	Минимальный допустимый уровень нагрузки		20В 3мА
2.6	Максимальный допустимый уровень нагрузки		48В 200мА
2.7	Тип дополнительных контактов		1НО

ФИО Ответственного	Ануприенко Сергей Яковлевич
Должность:	Безущий инженер сектора ЭО, КИПА и АСУТП
Телефон/факс:	+79878196971
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный энергетик Сабанов А.А.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	