

Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	Люки канализационные
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ЖК000025

Наименование МТР: Люк из полимер-песчаной композиции тип «Т»

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Материал	-	полимерно-песчаный
1.2	Внешний диаметр корпуса	мм	740
1.3	Высота люка	мм	115
1.4	Диаметр крышки	мм	620
1.5	Высота крышки	мм	60
1.7	Масса	кг	48
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам	-	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
2.2	Подтверждение требований опросного листа	-	Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание	-	Не требует технического обслуживания на весь срок службы
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию (открытия-закрытия) без обслуживания	Не менее, месяцев	12
2.5	Срок службы до списания	Не менее, месяцев	18

ФИО Ответственного	Чернышёв Викентий Александрович
Должность:	Начальник сектора сетей ВиВ службы ВО
Телефон/Факс:	89878196192
Электронный адрес:	chernyshev_va@volkomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный инженер Прасолов Тарас Константинович
Подпись:	