



Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	Группа Г-арматура трубопроводная
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ГД000009

Наименование МТР: Колонка пожарная КПА

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Колонка пожарная КПА ГОСТ 7499-95		Производитель: Россия
1.2	Рабочее давление	МПа	1,0
1.3	Диаметр входного патрубка	мм	125
1.4	Диаметр выходного патрубка.	мм	80
1.5	Число выходных патрубков	шт	2
1.6	Длина	мм	1080
1.7	Ширина	мм	430
1.8	Высота	мм	190
1.9	Масса	кг	не более 15
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	Колонка пожарная КПА	шт	
2.2	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации	экз.	1 экземпляр

ФИО Ответственного	Чернышёв Викентий Александрович
Должность:	Начальник сектора сетей ВиВ службы ВО
Телефон/Факс:	89878196192
Электронный адрес:	chernyshev_va@volkomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Главный инженер Прасолов Тарас Константинович
Подпись:	