

Позиция	Наименование оборудования, изделия, материала, техническая характеристика	их	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9
B1	Водопровод хоз-питьевой противопожарный.								
1	Пожарный гидрант Н=2000мм					шт.	2	135,0	в ПГ-2, 4
2	Пожарный гидрант Н=2250мм					шт.	1	145,0	в ПГ-5
3	Вантуз Ø50					шт.	1	34,0	
4	Задвижка с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем Ру=1,0 Мпа Ду50		30ч39р (МЗВ)		"Водоприбор"Москва	шт.	1	12,0	
5	Ду150		30ч39р (МЗВ)			шт.	2	44,0	
6	Ду200		30ч39р (МЗВ)			шт.	2	74,0	
7	Дисковый затвор "Стейнвал" ВС Ду200 Ру=1,6Мпа					шт.	1	44,0	
8	Труба ПЭ100 SDR11 - 110x10,0 питьевая		ГОСТ 18599-2001			м	2,2	3,14	
9	Труба ПЭ100 SDR11- 225x20,5 питьевая		ГОСТ 18599-2001			м	357,0	13,2	
10	Труба стальная электросварная Ø159x6,0		ГОСТ 10704-91			м	11,0	22,64	
11	Труба стальная электросварная Ø219x6,0		ГОСТ 10704-91			м	1,0	31,52	
12	Гильза из трубы стальной электросварной Ø159x6,0 для трубы Ø110x10,0 по ГОСТ 10704-91 L=100мм					шт.	2	2,264	

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

445007, САМАРСКАЯ область, г.о. Тольятти

б-р 50 лет Октября, 50

тел.: (8482) 50-70-95, факс: (8482) 55-12-97

ТП 0323/22-2022-НВ.С

г.Тольятти, Комсомольский р-он, юго-восточнее пересечения ул.Коммунистической и ул.Матросова. Жилой дом с нежилыми помещениями.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разраб.		Табакова		<i>Евгения</i>	
Проверил		Шаронова		<i>Владимир</i>	
Н.контр.		Шаронова		<i>Владимир</i>	

Наружные сети водопровода

Спецификация оборудования.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ООО "Волжские коммунальные системы" г.Тольятти