

Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	3	Код МТР в ЕНС PKS:	

Наименование МТР: Светильник светодиодный DKU 03-100-50

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Потребляемая мощность, Вт	100	
1.2	Световой поток, Лм	10650	
1.3	Входное напряжение (переменный ток), В	170-260	
1.4	Тип светодиодов	Cree XTE	
1.5	Количество светодиодов, шт	40	
1.6	Тип КСС	«Ш»	
1.7	Способ крепления	регулируемая консоль	
1.8	Цветовая температура, К	5000	
1.9	Ресурс работы	не менее 70000 часов	
1.10	Диапазон рабочих температур, гр.	от 40 до +50	
1.11	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP65	
1.12	Тип драйвера	Драйвер в металлическом корпусе встроен внутри светильника	
1.13	Коэффициент мощности источника питания (cosφ)	не менее 0,95	
1.14	Пульсация светового потока	не более 0,1%	
1.15	Тип рассеивателя	Каленое стекло 5мм.	
1.16	Материал корпуса	анодированный алюминий	
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Светильник, шт	1	
2.2	Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном, шт	1	

ФИО Ответственного:	С.Я.Ануприенко
Должность:	Начальник цеха №4
Телефон / Факс:	89878196971
Электронный адрес:	
Подпись:	